




ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ลำปางว่าสืบเนื่องจากในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี มีสภาพอากาศแห้งและไม่มีฝนหรือความชื้นในอากาศ ซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะปัญหาไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานที่กำจัดขยะส่วนใหญ่มีการเทกองกลางแจ้ง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและมีปริมาณขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อเหตุไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝังกลบขยะตกค้างสะสมและเผาระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงต่าง ๆ ตลอดจนหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและบริเวณโดยรอบพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในบริเวณโดยรอบพื้นที่กำจัดขยะ หรือการเกิดประกายไฟหรือเปลวควันใดๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งหากพบเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่กำจัดขยะให้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยเข้าระงับเหตุได้โดยทันที รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

### ข้อควรปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

๑. กำหนดตำแหน่งของจุดที่เกิดเพลิงไหม้ โดยจะต้องมีแผนที่ละเอียดเพื่อให้พนักงานเพลิงสามารถใช้ในการวางแผนเพื่อดับไฟได้
๒. ตัดสินใจว่าสามารถดับไฟได้เองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำการแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาดำเนินการ ในกรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถดับเพลิงได้เอง ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทันที พร้อมกับแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่ และกรมควบคุมมลพิษ (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๕๐) โดยด่วน
๓. ตัดระบบรวบรวมก๊าซทันที (ถ้ามี) โดยพนักงานประจำสถานที่กำจัดขยะ และเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไว้ใช้งาน กรณีที่มีการตัดกระแสไฟฟ้า
๔. เตรียมเครื่องสูบน้ำที่เคลื่อนที่ได้ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยอาจสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงหรือน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย
๕. พิจารณาว่าเป็นการเกิดไฟแบบใด เช่น ไฟไหม้ที่ผิวหน้าขยะ หรือไฟไหม้กันบ่อ หรือเกิดพร้อมกันทั้งสองบริเวณ และพิจารณาทางเลือกที่ใช้ในการดับไฟ เช่น การใช้โฟมดับไฟ ดินสำรอง หรือน้ำ หรือทำแนวกันไฟ ตามลักษณะการเกิดเพลิงไหม้ และก ารให้เจ้าหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการลุกลามขนาดใหญ่ ให้ทำแนวกันไฟโดยกำจัดเชื้อเพลิงโดยการแยกขยะที่อาจเป็นเชื้อเพลิงให้ออกจากบริเวณเพลิงไหม้ รวมทั้งการใช้ดินกลบทับอย่างรวดเร็ว เพื่อดูดอกซิเจน
๖. อาจให้มีการปรับพื้นที่กองขยะให้รถดับเพลิงหรือหน่วยดับเพลิงสามารถเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างสะดวกในการดับเพลิง
๗. ตรวจสอบมลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ก๊าซ เขม่าควัน และน้ำเสีย กรณีที่มีค่าเกินมาตรฐานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แจ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อหามาตรการป้องกัน หรืออพยพออกนอกพื้นที่แล้วแต่กรณี จนกระทั่งสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ